Maricielo S.L., (Laboratorio BioSalud)
CIF: B24082851
Pol. Ind. Camponaraya, Sector 2 - Parcela 3
24410 Camponaraya - León - España
Tfno: 987 464 093 Fax: 987 464 094

Cliente: ***AYUNTAMIENTO LAS NAVAS DEL MARQUES***

PLAZA DE LA VILLA, 1

05230 / Las Navas del Marqués

Attn:

Fecha de Emisión:
25 de noviembre de 2026

Versión: **1.0**

CERTIFICADO DE ANALISIS Nº 1578517

Certificado: 1.578.517

Recogida: : 1.620.463

Responsable de la Toma de muestra: Laboratorio Biosalud (Maricielo S.L.)

Nº Boletín: 1378302

ID. Cliente: ESP0516800J

FECHAS

Toma de Muestra:	09/11/2026
Recepción:	09/11/2026
Inicio de Análisis:	10/11/2026
Fin de Análisis:	23/11/2026

Procedimiento de toma de muestra: INS/300

Nº DE MUESTRA: 2640750 **TIPO DE MUESTRA:** Agua consumo humano

INFORMACIÓN PUNTO DE TOMA DE MUESTRA

IDENTIFICACIÓN: PM-INT-GRIFO CENTRO DE SALUD-TRAVESIA DEL GRUPO ESCOLAR Nº12-RED POBLACION-LAS NAVAS DEL MARQUES **Hora Toma de Muestra:** 12:15

DIRECCIÓN: Navas del Marques

CONDICIONES AMBIENTALES*: Llovia 10,0º **Tipo de Analisis:** Control grifo

CLORO IN SITU (mgCl2/L)*: 0,95

LEGISLACIÓN APLICADA: Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

PARÁMETRO	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ADMISIBLE
Escherichia coli ß-glucuronidasa +	UNE EN ISO 9308-1:2014/A1	0	ufc/100 ml	0
Microorganismos aerobios 22 ºC	UNE-EN ISO 6222:1999	<1	ufc/mL	<1,0e2
Color	PNT/024	<4.5	mgPt/Co/L	<15
Turbidez *	PNT/085	0,76	UNF	<4
pH	PNT/063	7,0	UpH	Entre 6,5 y 9,5
Conductividad a 20ºC	PNT/025	71	µS/cm	<2500
Cloro Libre Residual (in situ) *	PNT/800	1,0	mgCl2/L	<1
Plomo	PNT/130	4,9	µg/L	< 10
Tª(pH): *	Electrometría	20,1	ºC	---
Cloruro de vinilo *	PNT/122	<0,1	µg/L	<0,5
Bisfenol A *	PNT/136	<0,6	µg/L	<2,5
Cobre	PNT/130	0,250	mg/L	<2
Níquel	PNT/130	<1	µg/L	<20
Cromo total	PNT/130	<1	µg/L	<25

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº448 / LE979

(*) Las actividades y/o ensayos marcados no están amparadas en el alcance de acreditación ENAC.

(*) Los comentarios y/o interpretaciones no están amparadas en el alcance de acreditación ENAC.

Aprobado por: Sara López Otero

Dirección técnica

Maricielo S.L., (Laboratorio BioSalud)
CIF: B24082851
Pol. Ind. Camponaraya, Sector 2 - Parcela 3
24410 Camponaraya - León - España
Tfno: 987 464 093 Fax: 987 464 094

Procedimiento de toma de muestra: INS/300

CERTIFICADO DE ANALISIS Nº **1.578.517** 25 de noviembre de 2026

PARÁMETRO	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ADMISIBLE
Hierro	PNT/130	34	µg/L	<200

*Los parámetros analizados, CUMPLEN los valores paramétricos, CONFORME a la legislación aplicable a aguas de consumo humano.

NOTA: Parámetros microbiológicos: Regla de decisión de resultados microbiología conforme a ISO 8199: Valores de 1-2 ufc indican Presente y 3-9 ufc indican Nº estimado

Información Adicional:
La recepción de las muestras ha sido realizado bajo el procedimiento de gestión PG/T/08.1, manipulación de ítems de ensayo.
La toma de muestra sólo aplica a los ensayos recogidos en el anexo técnico vigente

Ensayo recuento de colonias a 22ºC: Siembra en profundidad con agar extracto de levadura,68 horas/ 22ºC

Informacion Resultados:

- Los resultados recogidos en este Certificado de Análisis se refieren únicamente a las muestras ensayadas
- Este Certificado NO podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización de Laboratorio Biosalud (Maricielo S.L).
- Se encuentra a disposición del cliente el valor de incertidumbre asociada. La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k = 2, que para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura aproximadamente el 95%.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº448 / LE979

(*) Las actividades y/o ensayos marcados no están amparadas en el alcance de acreditación ENAC.

(*) Los comentarios y/o interpretaciones no están amparadas en el alcance de acreditación ENAC.

Aprobado por: Sara López Otero

Dirección técnica