

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-001872_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AYUNTAMIENTO NAVAS DEL MARQUÉS**

Teléfono:

 Población: **Navas del Marqués**

Fax:

Dirección:

 Provincia: **Ávila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **AGUA DE CONSUMO**

 Municipio: **NAVAS DEL MARQUÉS (LAS)**

 Tipo P.Muestreo: **DEPOSITO**

 Punto Muestreo: **PM-DEP-DEPOSITO ETAP 2-LAS NAVAS DEL MARQUES /**

 Fecha de Toma: **25/04/2017 09:00:00**

 Recogida por: **PERSONAL AQUALIA**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **27/04/2017**

 Fecha Inicio: **27/04/2017**

 Fecha Final: **01/05/2017**

 Cod. P.M.: **6102**

 Registro Nº: **1872**

 Tipo Análisis: **CONTROL ETAP/DEP**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
Cloro Libre: 0,2 mg/l;
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	8		100
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLOR LIBRE-01/01	mg/l	0,2		
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	62		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
TURBIDEZ	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,7		1,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:10/05/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ