

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-003583_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	AYUNTAMIENTO LAS NAVAS DEL MARQUÉS	Teléfono:	918 97 20 00
Población:	Las Navas del Marqués	Fax:	
Dirección:	Plaza de La Villa 1	Provincia:	Ávila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: **AGUA DE CONSUMO**
 Municipio: **NAVAS DEL MARQUÉS (LAS)**
 Tipo P.Muestreo: **DEPOSITO**
 Punto Muestreo: **PM-DEP-DEPÓSITO ETAP 3-LAS NAVAS DEL MARQUES /**
 Fecha de Toma: **16/08/2017 09:00:00**
 Recogida por: **PERSONAL AQUALIA**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: **18/08/2017**
 Fecha Inicio: **18/08/2017**
 Fecha Final: **19/08/2017**
 Cod. P.M.: **85529**
 Registro Nº: **3583**
 Tipo Análisis: **CONTROL ETAP/DEP**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

Cloro Libre: 1 mg/l;

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	1,0		
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	73		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
TURBIDEZ	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,6		1,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/08/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ