

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-001315\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>AYUNTAMIENTO LAS NAVAS DEL MARQUÉS</b>	Teléfono:	<b>918 97 20 00</b>
Población:	<b>Las Navas del Marqués</b>	Fax:	
Dirección:	<b>Plaza de La Villa 1</b>	Provincia:	<b>Ávila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **AGUA DE CONSUMO**  
 Municipio: **NAVAS DEL MARQUÉS (LAS)**  
 Tipo P.Muestreo: **RED DE DISTRIBUCION**  
 Punto Muestreo: **PM-RED-CIUDAD DUCAL-LAS NAVAS DEL MARQUES /**  
 Fecha de Toma: **07/05/2018**  
 Recogida por: **PERSONAL AQUALIA**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **08/05/2018**  
 Fecha Inicio: **08/05/2018**  
 Fecha Final: **08/05/2018**  
 Cod. P.M.: **65212**  
 Registro Nº: **1315**  
 Tipo Análisis: **MUESTRA DE CONFIRMACIÓN**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ALUMINIO	PNT-aq-AI	µg/l	177		200

Observaciones:

**Muestra de confirmación de Nº Informe: N1-18-001262**
**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:08/05/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**